# DKB80

中継端子台 > レール式

Date:2026-06-10






サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

M6, 600V, 85A

## 基本情報

| | |
|---|---|
| 製品概要 | Feed-Through single level,Screw Connection |
| 製品タイプ | Feed-Through single level |
| 標準カラー | Refer to drawing |
| 結線方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Rail mounting |
| 製品長さ (mm) | 54 |
| 製品幅 (mm) | 19 |
| 製品高さ (mm) | 41.5(TS-35N) / 49(TS-35/15N) |
| 段数 | Single level |
| 接続Pole数/極 | 2 |

## 材質情報

| | |
|---|---|
| 絶縁材質 | PC |
| 絶縁材質グループ | IIIa |
| UL94規格に対応 | V2 |
| 絶縁抵抗 | □1000MΩ at DC 500V |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| コンタクト材質 | COPPER ALLOY |
| コンタクト表面材質 | Ni PLATED |

## 接続データ-IEC

| | |
|---|---|
| 定格電圧 (V) | 800 |
| 定格電流 (A) | 76(0.75~16mm²) / 101(25mm²With Ring terminal) |
| 定格電圧（III/3）(V) | 800 |
| 定格サージ電圧（III/3）(KV) | 8 |
| 最小電線径(単線)(mm²) | 0.75 |
| 最大電線径(単線)(mm²) | 16 |
| 最小電線径(撚線)(mm²) | 16 |
| 最大電線径(撚線)(mm²) | 16 (Bare wire) or 25 |
| ネジ山 | M6 |
| マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm) | 1.0x5.5 |
| ブレード規格 | PH2 |
| 定格トルクN.m（UL） | 3 |
| 推奨最小トルク (N.m) | 2.5 |
| 推奨最大トルク (N.m) | 3 |
| 剥き線長さ (mm) | 16~17 The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer |
| レール取付 | TS-35N、TS-35/15N |
| エンドカバーの有無 | YES |
| アースの有無 | NO |

## 接続データ-UL

| | |
|---|---|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 600 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | 85 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V) | 600 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループC)(A) | 85 |
| 最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 18 |
| 最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 4 |
| 最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応 | 18 |
| 最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応 | 4 |

## 環境と安全


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 手の甲の保護 | YES |
| 指の保護 | NO |
| 最高動作温度(°C) | 125 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

## UL認証パラメータ

| | |
|---|---|
| 適用電線範囲グループB(AWG) | 18~4 |
| 定格電圧、グループB (V) | 600 |
| 定格電流、グループB (A) | 85 |
| 適用電線範囲グループC(AWG) | 18~4 |
| 定格電圧、グループC (V) | 600 |
| 定格電流、グループC (A) | 85 |

## CUL認証パラメータ

| | |
|---|---|
| 適用電線範囲グループB(AWG) | 18~4 |
| 定格電圧、グループB (V) | 600 |
| 定格電流、グループB (A) | 85 |
| 適用電線範囲グループC(AWG) | 18~4 |
| 定格電圧、グループC (V) | 600 |
| 定格電流、グループC (A) | 85 |

## VDE認証パラメータ

| | |
|---|---|
| 適用電線範囲($mm^2$) | 0.75~25 |
| 定格電圧(V) | 800 |
| 定格電流 (A) | 76(0.75~16$mm^2$) / 101(25$mm^2$With Ring terminal) |

## 図面


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



承認


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED