


DT-7C-A02W-XX

Blocos Terminais de Barreira > Fila única

Date:2025-11-06





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 13.00mm, 300V, 40A

Informação geral

| Pequena descrição | Single Row, Screw Connection |
|--|---------------------------------|
| Categoria | Single Row |
| Espaçamento (mm) | 13 |
| Cor | Black (default) |
| Método de ligação | Screw connection&Iron Soldering |
| Tipo de montagem | With mounting flange |
| Método de solda | Iron Soldering |
| Comprimento (mm) | 13.00*(P-1)+42 |
| Largura (mm) | 18 |
| Altura (mm) | 21 |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 1x5 |
| Número da foto dos pólos | 02P~12P |
| Níveis | Single Row |
| ontos de conexão | 2~12 |

Informações materiais



| Material isolante | PBT |
|--|--------------------|
| Grupo de materiais de isolamento | IIIa |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | VO |
| Resistência de isolamento | □1000MΩ at DC 500V |
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

Dados de conexão-IEC

| Tensão nominal (V) | 1000 |
|---|-------|
| Corrente nominal (A) | 41 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 1000 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 1000 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 500 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 8 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 8 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 8 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm²) | 0.5 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm²) | 6 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm²) | 0.5 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm²) | 6 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, min (mm²) | 0.5 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²) | 6 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, encalhado, min (mm²) | 0.5 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²) | 6 |
| Tamanho da chave de fenda Phillips | M4 |
| Torque nominal (N.m) | 1x5.5 |
| Recomenda torque de aperto. min (N.m) | PH2 |
| Recomenda torque de aperto. max (N.m) | 1.2 |
| Binário de aperto com flange. max (N.m) | 1.5 |
| Comprimento de decapagem (mm) | 10~11 |
| | - |


Dados de conexão-UL


| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |
|---|------|
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 40 |
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A) | 40 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 600 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 5 |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 18 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 8 |
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 18 |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 8 |
| Ambiente e Segurança | |
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |
| Aprovações UL | |
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 18~8 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 40 |
| Wire Ranger (Grupo C) (AWG) | 18~8 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 40 |
| Alcance do fio (grupo D) (AWG) | 18~8 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |
| Aprovações CUL | |
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 18~8 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 40 |
| Alcance do fio (Grupo C) (AWG) | 18~8 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 40 |
| AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG) | 18~8 |
| | |



| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
|--------------------------------|-----|
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |

Desenhos





Aprovações





